

## 平成26年度 出雲崎町 水道水放射性物質検査結果について

平成26年度に町内各浄水場で実施した水道水の放射性物質検査結果は、以下のとおりです。

【検査機関】 一般財団法人 新潟県環境衛生研究所

(単位: Bq/kg)

| 検査日※1            | 採水場所    | 検査結果    |         |        |
|------------------|---------|---------|---------|--------|
|                  |         | 放射性セシウム |         | 放射性ヨウ素 |
|                  |         | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 |
| 4月1日 (火)         | 新吉水浄水場  | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 4月15日 (火)        | 上中条浄水場  | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 4月30日 (水)        | 松本浄水場   | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 5月14日 (水)        | 神条1号浄水場 | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 6月4日 (水)         | 神条2号浄水場 | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 6月18日 (水)        | 黒崎浄水場   | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 7月3日 (木)         | 新川西浄水場  | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 7月16日 (水)        | 小木浄水場   | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 8月6日 (水)         | 新吉水浄水場  | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 8月19日 (火)        | 上中条浄水場  | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 9月3日 (水)         | 松本浄水場   | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 9月17日 (水)        | 神条1号浄水場 | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 10月8日 (水)        | 神条2号浄水場 | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 10月22日 (水)       | 黒崎浄水場   | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 11月5日 (水)        | 新川西浄水場  | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 11月19日 (水)       | 小木浄水場   | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 12月3日 (水)        | 新吉水浄水場  | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 12月17日 (水)       | 上中条浄水場  | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 1月7日 (水)         | 松本浄水場   | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 1月21日 (水)        | 神条1号浄水場 | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 2月4日 (水)         | 神条2号浄水場 | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 2月18日 (水)        | 黒崎浄水場   | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 3月4日 (水)         | 新川西浄水場  | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 3月18日 (水)        | 小木浄水場   | 検出されず   | 検出されず   | 検出されず  |
| 食品衛生法上の規格基準(飲料水) |         | 10      |         | ※2     |

※1 検査日と検体の採水日は、全て同日です。

※2 放射性ヨウ素の基準は設定されていません。