

出雲崎町太陽光発電設備導入可能性調査業務委託 質問事項・回答

	分類	質問事項	回答
1	参加資格	本業務への参加にあたりまして、貴町における建設工事等入札参加資格（建設コンサルタント）の登録は不要という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	参加資格	JV での公募参加は可能でしょうか。 また、JV での公募参加可能の場合、構成企業も入札参加資格が必要でしょうか。	JV での参加は可能ですが、構成企業すべてが参加資格を満たしている必要があります。本町の建設工事等入札参加資格は不要です。
3	参加資格	過去 5 年間の実績について、発電設備導入可能性調査の実績はないものの、ウォーターPPP 導入可能性検討業務といった自治体向け可能性調査案件は経験豊富です。また、近年の積極的な人事採用でエネルギー分野の人材も確保している状況ですが公募参加は可能でしょうか。	「同種又は類似の業務」については、再生可能エネルギーに関する導入可能性調査を想定しています。
4	参加資格	当該業務の一部再委託は可能でしょうか。	原則、再委託することはできません。ただし、あらかじめ町から書面による承認を受けた場合は業務の一部を再委託することは可能です。
5	参加資格	業務の一部を他社へ委託することは可能でしょうか。	
6	納税証明書	3 納税証明書について、法人事業税は新潟県の納税証明書、法人住民税は新潟県内の主たる事業所の所在市区町村が発行する納税証明書（法人市民税等）、上記に未納のない証明書を提出するという解釈で宜しいでしょうか。	法人住民税は県と市区町村に納税しています。納税証明書の発行先は次のとおりです。 国（税務署）：法人税、消費税及び地方消費税 県（地域振興局県税部）：法人事業税、法人県民税 市区町村：法人市民税等
7	業務実績書	記載内容を証明する書類（契約書の写し等）を、添付する必要の有無と部数について、ご教示ください	不要です。
8	業務体制表	記載内容を証明する書類（資格の証明	不要です。

		書、契約書等の写し) を、添付する必要の有無と部数について、ご教示ください	
9	業務体制表	2 業務体制表に記載した経歴等を証明する書類 (テクリス、資格の登録証等) の添付は必要でしょうか。	不要です。
10	提案書の作成	提案書のフォントについて、種類の指定はあるでしょうか。	フォントの指定はありませんが、一般的に読みやすいフォントで作成してください。
11	提案書の作成	いずれも任意様式と記載してございますが、A4 の縦・横いずれでも可と理解して宜しいでしょうか	お見込みのとおりです。
12	提案書の作成	提案書には提案者が特定できる記述 (社名等) があっても宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
13	提案書の作成	提案書の提出は紙媒体での提出かと存じますが、別途データでの提出の必要性はございますか。また、提案書 A4 判両面 5 枚 10 ページ以内については、PowerPoint での作成も可能でしょうか。	データでの提出は不要です。 提案書の作成にあたり、使用するソフトウェア等の指定はありません。
14	提案書の作成	提案書等は A4 版両面 5 枚 10 ページ以内と明記されておりますが、実施要領 7 (4) 3 提案書のみで 10 ページ以内と理解して宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	提案書の作成	提案書 A4 判両面 5 枚 10 ページ以内に、表紙や目次、ディスクレーマー等の本体以外のページも含まれるでしょうか。	提案書以外の提出書類はページ数に含みません。提案書本体の表紙や目次、ディスクレーマー等はページ数に含みます。
16	見積価格	「企画提案内容に対する見積価格が妥当であるか」につきまして、配点が 10 点と明記されておりますが、金額の多寡は評価に影響しない (企画提案内容に対する見積価格が妥当であるかを評価され、金額が低いほど配点が高いということではない) と理解して宜しい	お見込みのとおりです。

		でしょうか	
17	審査方法	プレゼンテーションでは、提出した提案書を説明用に整理したパワーポイントを使用しても宜しいでしょうか。	提案書の記載のとおり説明してください。パワーポイントには提案書の内容をそのまま表示してください。
18	審査方法	プレゼンテーションに参加できる人数の上限は何人でしょうか。	参加人数の上限は定めていませんが、会場の都合もあるため、3人程度を想定しています。
19	審査方法	プレゼンテーションは、何名までの出席が可能でしょうか。また、再委託先の同席は可能でしょうか。	参加人数の上限は定めていませんが、会場の都合もあるため、3人程度を想定しています。再委託先の同席は可能ですが、補足説明等に留めてください。
20	審査方法	再委託をうける予定の業者は、プレゼンテーションに参加することは可能でしょうか。	再委託先の同席は可能ですが、補足説明等に留めてください。
21	審査方法	「プレゼンテーション及び質疑応答を行う説明者は、本業務の従事予定者のうち、主任担当者が行うこと」とされていますが、主任担当者又は管理責任者が行うことは可能でしょうか	実施要領に記載のとおりです。
22	審査方法	提案書に基づいたプレゼンテーションについて、補足資料の別途データ提出や、プレゼンテーション資料中への補足情報の追加は可能でしょうか。	提案書に記載されていない補足資料等の追加はできません。ただし、口頭での補足説明は可能です。
23	審査結果通知及び公表	審査終了後に合計点数、審査項目毎の採点結果について、弊社、他提案者それぞれについて共有いただくことは可能でしょうか。また、他提案者一覧を共有いただくことは可能でしょうか。	審査結果は、貴社及び最高得点者の合計得点のみ通知いたします。他提案者一覧は通知しません。
24	仕様書	構造検討とはどの程度の物を想定されていますでしょうか。提供された構造計算書記載の荷重表と太陽光発電パネル及び架台の荷重の比較で足りるでしょうか。	構造検討では、太陽光発電設備一式による増分重量が既存部材の余裕耐力内に収まるかを確認することを目的としています。具体的な作業内容は

			お見込みのとおりです。
25	仕様書	使用電力量実績（例：30 分間値）の編集可能データ（Excel）他、必要データの提供は可能でしょうか。	当町が通常把握している範囲において、業務に必要なデータの提供には可能な限り対応します。
26	仕様書	施設の構造検討について、導入可能性の高い施設においては「水平荷重及び風荷重等を考慮」とありますが、その候補が 3 施設程度と記載されている理由についてご教示ください。調査対象施設 13 箇所のうち、目星がすでについている認識でしょうか。	来年度以降、優先的に導入を検討する施設として 3 施設程度を候補としたいため、記載しています。調査対象施設に現時点で優先順位はありません。
27	仕様書	「再生可能エネルギーへの理解促進」について、本契約期間においてイベント等を実施する想定か、もしくは同イベント等の企画・立案を行う想定であるか、本項目の想定業務を教えていただけますでしょうか。	契約期間内において町内イベントへのブース出展、学校等での出前授業等を想定しています。より効果的な案があればご提案ください。
28	仕様書	協議・打合せについて、契約期間は令和 8 年 3 月 16 日（月）までとなっていますが、予算要望、議会对応等、検討資料の提供が必要なタイミングがすでに判明しておりましたらご教示ください。	必要なタイミングについては、打合せの際に協議します。
29	仕様書	本調査に当たり、事前に検討された業務成果品や内部資料等ございましたら提供いただくことは可能でしょうか。	所有している資料等については、可能な限り対応します。
30	仕様書	最終成果物の公表有無と、公表される場合には当該成果物のクレジット（委託事業者名義が含まれるか否か）について教えていただけますでしょうか。	最終成果物は公表予定です。委託事業者名義は通常、最終成果物に含まれるものと想定しています。
31	調査対象施設一覧	調査対象施設に特別高圧受電に該当するものはあるでしょうか。	把握している範囲では特別高圧受電に該当する施設はありません。