平成２９年度　水質検査結果一覧表

【　検査箇所：駅前区域　松本地区農業集落排水処理施設　】

No.	項目	基準値	4月10日	5月8日	6月12日	7月10日	7月31日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月9日	2月20日	3月6日
1	一般細菌	1mL中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	*	0.0003未満	*	*	0.0003未満	*	*	0.0003未満	*	*	0.0003未満	*
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	*	0.00005未満	*	*	0.00005未満	*	*	0.00005未満	*	*	0.00005未満	*
5	セレン及びその化合物	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
6	鉛及びその化合物	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
8	六価クロム化合物	0.05以下	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸窒素	10以下	*	0.1未満	*	*	0.4	*	*	0.1	*	*	0.2	*
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	*	0.08	*	*	0.17	*	*	0.19	*	*	0.14	*
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下	*	0.1未満	*	*	0.1未満	*	*	0.1未満	*	*	0.1未満	*
14	四塩化炭素	0.002以下	*	0.0002未満	*	*	0.0002未満	*	*	0.0002未満	*	*	0.0002未満	*
15	１，４－ジオキサン	0.05以下	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*
16	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*
17	ジクロロメタン	0.02以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
19	トリクロロエチレン	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
20	ベンゼン	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
21	塩素酸	0.6以下	*	0.06未満	*	*	0.15	*	*	0.08	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06以下	*	0.001未満	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.04以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	*	0.001未満	*	*	0.003	*	*	0.002	*	*	0.001	*
26	臭素酸	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1以下	*	0.001未満	*	*	0.008	*	*	0.005	*	*	0.001	*
28	トリクロロ酢酸	0.2以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	*	0.001未満	*	*	0.002	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09以下	*	0.001未満	*	*	0.002	*	*	0.002	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	*	0.01未満	*	*	0.01未満	*	*	0.01未満	*	*	0.01未満	*
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	*	0.02未満	*	*	0.02未満	*	*	0.02未満	*	*	0.02未満	*
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.05	0.03未満	0.04	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0以下	*	0.01未満	*	*	0.01未満	*	*	0.01未満	*	*	0.01未満	*
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	*	15.4	*	*	17.0	*	*	15.4	*	*	15.2	*
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.007	0.014	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	18.3	18.4	18.5	18.3	21.7	18.6	18.4	22.2	18.6	18.0	20.6	18.7
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	300以下	*	49	*	*	72	*	*	51	*	*	68	*
40	蒸発残留物	500以下	*	176	*	*	168	*	*	180	*	*	184	*
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	*	0.02未満	*	*	0.02未満	*	*	0.02未満	*	*	0.02未満	*
42	ジェオスミン	0.00001以下	*	0.000001未満	*	*	0.000001未満	*	*	0.000001未満	*	*	0.000001未満	*
43	２－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	*	0.000001未満	*	*	0.000001未満	*	*	0.000001未満	*	*	0.000001未満	*
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*
45	フェノール類	0.005以下	*	0.0005未満	*	*	0.0005未満	*	*	0.0005未満	*	*	0.0005未満	*
46	有機物等	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

平成２９年度　水質検査結果一覧表

【　検査箇所：八手区域　稲川公会堂　】

No.	項目	基準値	4月10日	5月10日	6月6日	7月4日	7月31日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月9日	2月20日	3月6日
1	一般細菌	1mL中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	0.1未満	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0003未満	*
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.00005未満	*
5	セレン及びその化合物	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
6	鉛及びその化合物	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	*	0.003	*	*	0.003	*	*	0.003	*	*	0.003	*
8	六価クロム化合物	0.05以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005未満	*
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸窒素	10以下	*	0.1未満	*	*	0.1未満	*	*	0.2	*	*	0.4	*
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	*	0.11	*	*	0.12	*	*	0.08	*	*	0.08未満	*
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1未満	*
14	四塩化炭素	0.002以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0002未満	*
15	１，４－ジオキサン	0.05以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005未満	*
16	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.004未満	*
17	ジクロロメタン	0.02以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.002未満	*
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
19	トリクロロエチレン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
20	ベンゼン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
21	塩素酸	0.6以下	*	0.06未満	*	*	0.09	*	*	0.07	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.04以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	*	0.001	*	*	0.002	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1以下	*	0.002	*	*	0.002	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.2以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09以下	*	0.001	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.02未満	*
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15.6	*
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	19.2	18.4	19.5	19.5	18.7	21.3	19.4	20.5	19.9	21.4	19.5	18.7
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	300以下	*	74	*	*	74	*	*	67	*	*	65	*
40	蒸発残留物	500以下	*	164	*	*	166	*	*	168	*	*	152	*
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.02未満	*
42	ジェオスミン	0.00001以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.000001未満	*
43	２－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.000001未満	*
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*
45	フェノール類	0.005以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0005未満	*
46	有機物等	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.0	7.3	7.4	7.2	6.9	7.3	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

平成２９年度　水質検査結果一覧表

【　検査箇所：海岸区域　海岸公民館　】

No.	項目	基準値	4月10日	5月8日	6月12日	7月10日	7月31日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月9日	2月20日	3月6日
1	一般細菌	1mL中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0003未満	*
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.00005未満	*
5	セレン及びその化合物	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
6	鉛及びその化合物	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
8	六価クロム化合物	0.05以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005未満	*
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸窒素	10以下	*	0.2	*	*	0.2	*	*	0.2	*	*	0.3	*
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*	*	0.08未満	*
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1未満	*
14	四塩化炭素	0.002以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0002未満	*
15	１，４－ジオキサン	0.05以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005未満	*
16	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.004未満	*
17	ジクロロメタン	0.02以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.002未満	*
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
19	トリクロロエチレン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
20	ベンゼン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
21	塩素酸	0.6以下	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06以下	*	0.001	*	*	0.001	*	*	0.001	*	*	0.001	*
24	ジクロロ酢酸	0.04以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1以下	*	0.001	*	*	0.01	*	*	0.001	*	*	0.001	*
28	トリクロロ酢酸	0.2以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.02未満	*
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20.8	*
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	29.8	30.3	30.4	29.3	31.6	30.4	30.3	30.9	28.5	30.4	31.2	30.3
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等	300以下	*	43	*	*	43	*	*	42	*	*	44	*
40	蒸発残留物	500以下	*	152	*	*	138	*	*	140	*	*	145	*
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.02未満	*
42	ジェオスミン	0.00001以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.000001未満	*
43	２－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.000001未満	*
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*
45	フェノール類	0.005以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0005未満	*
46	有機物等	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3	7.2	7.1	7.2	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

平成２９年度　水質検査結果一覧表

【　検査箇所：西越区域　赤坂山地区農業集落排水処理施設　】

No.	項目	基準値	4月10日	5月8日	6月12日	7月10日	7月31日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月9日	2月10日	3月6日
1	一般細菌	1mL中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0003未満	*
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.00005未満	*
5	セレン及びその化合物	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
6	鉛及びその化合物	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
8	六価クロム化合物	0.05以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005未満	*
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*	*	0.004未満	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸窒素	10以下	*	0.1未満	*	*	0.1未満	*	*	0.1未満	*	*	0.1未満	*
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	*	0.08	*	*	0.09	*	*	0.08	*	*	0.08未満	*
13	ホウ酸及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.1未満	*
14	四塩化炭素	0.002以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0002未満	*
15	１，４－ジオキサン	0.05以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.005未満	*
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	0.04以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.004未満	*
17	ジクロロメタン	0.02以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.002未満	*
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
19	トリクロロエチレン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
20	ベンゼン	0.01以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.001未満	*
21	塩素酸	0.6以下	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06以下	*	0.001未満	*	*	0.01未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.04以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	*	0.001	*	*	0.002	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1以下	*	0.001	*	*	0.004	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.2以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	*	0.001未満	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09以下	*	0.001未満	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.02未満	*
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.05	0.04	0.05	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
35	銅及びその化合物	1.0以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01未満	*
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14.6	*
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	18.8	19.5	19.2	19.8	19.3	18	19.3	19.3	19.1	19.9	19.6	19.3
39	カルシウム、マグネシウム等	300以下	*	53	*	*	54	*	*	53	*	*	54	*
40	蒸発残留物	500以下	*	159	*	*	153	*	*	170	*	*	160	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.02未満	*
42	ジェオスミン	0.00001以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.000001未満	*
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.000001未満	*
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*	*	0.005未満	*
45	フェノール類	0.005以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.0005未満	*
46	有機物等	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満